



ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

от 25.05.2020г.

№ 105-04

г. Анадырь

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Муниципальному предприятию городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйства» на 2020 год

В соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 28 ноября 2011 года № 503 «О порядке утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии и нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии», рассмотрев рекомендации Межведомственной комиссии по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии и нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Муниципальному предприятию городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйства» на 2020 год:

нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, согласно приложению к настоящему приказу.

И.о. начальника Департамента

В.В. Бочкарев

Приложение 1
к приказу Департамента
промышленной политики
Чукотского автономного округа
от 25.05. 2020 года № 405-од

**Нормативы
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым
сетям Муниципальному предприятию городского округа Анадырь «Городское
коммунальное хозяйство» на 2020 год**

Населённый пункт	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям		
	потери и затраты теплоносителей, - м3 (т)	потери тепловой энергии, Гкал	расход электро-энергии, тыс. кВт/ч
г. Анадырь	14 305,43	19 382,66	3 247,29